



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.РЛ. ПР.059.Н.00079  
 (номер сертификата соответствия)

**009170**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
 местонахождение  
 заявителя)

ООО «КИНГСПАН», ОГРН 1097847037551,  
 192281, г. Санкт-Петербург, Балканская пл., дом №5, лит АД,  
 Тел. (921) 958-60-70, (812) 676-39-65, факс (812) 676039-65

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
 местонахождение изготовителя  
 продукции)

Фирма «Kingspan Sp. zo.o.» (Польша),  
 27-300 Lipsko nad Wisla, ul. Przemystowa 20, Poland,  
 Tel./fax + (48) 483781330

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по  
 сертификации, выдавшего сертификат  
 соответствия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по  
 сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2  
 до 22.12.2014 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А,  
 тел./факс (495) 995-1026.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
 ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
 позволяющая провести идентификацию)

Конструкция из сэндвич-панелей стеновых  
 металлических трёхслойных марок: KS 1000 TF,  
 KS 1150 TF, KS 1000 AWP, KS 1000 TL,  
 KS 1150 TL, KS 1000 TC, KS 1150 TC с  
 утеплителем из пенополиизоцианурата INN (ПИР)  
 общей толщиной 80, 100, 120, 150, 170, 180, 200 мм.  
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
 528400

код ТН ВЭД России  
 7308905100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов  
 организаций, сводов правил, условий договоров на  
 соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94:  
 - для панелей толщиной 80 мм - EI 30;  
 - для панелей толщиной 100, 120, 150, 170, 180, 200 мм - EI 45.  
 Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-96 K1(15).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № K04283, K04284 от 11.04.2013г.  
 Испытательный центр (ИЦ) АНО по сертификации  
 «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.056/2 до  
 22.12.2014 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А,  
 тел./факс (495) 995-1026.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по  
 сертификации в качестве доказательств соответствия  
 продукции)

Акт о результатах анализа состояния производства № 3902-ао от  
 13.04.2012г., ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации  
 «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2 до  
 22.12.2014 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.04.2013 г. по 11.04.2016 г.**



Руководитель  
 (заместитель руководителя)  
 органа по сертификации

  
 (подпись)

**А.Н. Аксенов**

Эксперт (эксперты)

  
 (подпись)

**Г.С. Габриэлян**