

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-PL.ПБ05.В.01359
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629964
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма «Kingspan Sp. zo.o.» (Польша). Адрес: 27-300 Lipsko, ul. Przemystowa 20, Poland.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон + (48)483783100, факс + (48)483781330.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «Kingspan Sp. zo.o.» (Польша). Адрес: 27-300 Lipsko, ul. Przemystowa 20, Poland
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) (филиал: см. Приложение бланк № 0056810). Телефон + (48)483783100, факс + (48)483781330.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конструкция из стеновых сэндвич-панелей типа Optimo (KS 1000 OX, KS 1000 OS, KS 1000 OB, KS 1000 OA; KS 900 OX, KS 900 OS, KS 900 OB, KS 900 OA; KS 600 OX, KS 600 OS, KS 600 OB, KS 600 OA) общей толщиной 80, 100, 120, 150 мм
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

(металлическая обшивка из стального оцинкованного листа толщиной от 0,4-0,7 мм с декоративными накладками с внешней (наружной) стороны, утеплитель - полиизоцианурат марки "IPN"), изготовленных по техническому свидетельству ITB AT-15-6450/2006.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Предел огнестойкости EI30 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 при огневом воздействии с внутренней (обращенной к помещению) стороны;
Класс пожарной опасности K1(15) по ГОСТ 30403-96

код ОК 005 (ОКП)
52 8400

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7308 90 510 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний №№ К01644-ТР, К01645-ТР от 11.11.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.
2. Акты о результатах анализа состояния производства № 1840/П-ао от 08.10.2010 г. и №1840/В-ао от 13.10.2010 г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010

Г. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.11.2010 по 12.11.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  Г.С. Габриэлян
подпись, инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-PL.ПБ05.В.01359

(обязательная сертификация)

ТР 0056810

(учетный номер бланка)

Информация о предприятиях-изготовителях, входящих в состав транснациональной компании, на продукцию которых распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Kingspan Kft." (Венгрия)	2367, Újhartyán , Horka dűlő 1, Hungary Tel.: +36 29 573 400, fax: +36 29 573 410





Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


А.Н.Аксенов


Г.С. Габриэлян