

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-PL.ПБ30.В.01212
(номер сертификата соответствия)

ТР 0634970
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)

"Kingspan Sp. z o.o"
27-300 Lipsko, ul. Przemyslowa 20, Poland Польша, тел. + (48) 483783100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

"Kingspan Sp. z o.o"
27-300 Lipsko, ul. Przemyslowa 20, Poland Польша, тел. + (48) 483783100

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации "Научно-технический центр сертификации в области пожарной безопасности "СТАНДАРТ" (ООО "НТЦ СПБ "СТАНДАРТ"), ОГРН 1054003502299 аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ30 от 21.05.2010 г., 248009, Россия, Калужская обл., г. Калуга, Грабцевское ш, д. 73, тел. (985) 760-12-16

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Панели стеновые металлические трехслойные "Kingspan" с утеплителем из минеральной ваты, типов KS 1000 FR, KS 1150 FR, KS 1200 FR, KS 1000 FH, толщиной 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 мм (См. приложение - бланк № 0055572)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
52 8400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7308905100

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 10ТР-11 от 07.02.2011г., 11ТР-11 от 09.02.2011г., 12ТР-11 от 11.02.2011г. ИЛ ООО "НОРМАТЕСТ", аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН21 от 25.08.2010, 121107, г. Москва, ул. Неверовского, д.9.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

заявка-декларация № 3718 от 21.10.2010г. Акт о результатах анализа состояния производства № 3718 от 16.02.2011г.

21.02.2011

20.02.2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с _____ по _____



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Куценко

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М.П. Дубинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № (обязательная сертификация)

C-PL.ПБ30.В.01212

ТР **0055572**
(учетный номер бланка)

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД СНГ	

528400
7308905100

Панели стеновые металлические трехслойные "Kingspan" с утеплителем из минеральной ваты, типов KS 1000 FR, KS 1150 FR, KS 1200 FR, KS 1000 FH, толщиной 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 мм.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, вид, номер, дата нормативного документа федерального органа исполнительной власти, которым утвержден применяемый национальный стандарт	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
--	--	--

Для панелей толщиной 60, 80 мм.

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования	Постановление Министра России от 23 марта 1995 г. № 18-26.	Предел огнестойкости- EI 45
---	--	-----------------------------

Для панелей толщиной 100, 120 мм

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования	Постановление Министра России от 23 марта 1995 г. № 18-26.	Предел огнестойкости- EI 90
---	--	-----------------------------

Для панелей толщиной 150, 175, 200 мм

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования	Постановление Министра России от 23 марта 1995 г. № 18-26.	Предел огнестойкости- EI 150
---	--	------------------------------



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Куценко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.П. Дубинин