



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации**

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 Тел./факс: (499) 149-58-12

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.И.0001.165, РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

«Центр госсанэпиднадзора»

Управления делами Президента РФ

Чанков С.В.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам

Регистрационный номер 89/УДП-02-12 от 28.02.2012 г.

На основании заявления от 20.02.2012

Регистрационный № 89/УДП

Заявитель: ООО "Кингспан"

Адрес: 192281, г. Санкт-Петербург, Балканская площадь, д. 5 лит. АД, Россия

Сведения о продукции: Стеновые и кровельные металлические трехслойные панели "Kingspan" с утеплителем из IPN(полиизоцианурат), марок:KS 1000 AWP, KS 1000 TF, KS 1150 TF, KS 1000 TL, KS 1150 TL, KS 1000 TC, KS 1150 TC, KS 1000 RW, KS 1000 SX, KS 1000 AGRI, KS 1000 RT, KS 1000 TOP-DEK, KS 600 OA, KS 600 OB, KS 600 OS, KS 600 OX, KS 900 OA, KS 900 OB, KS 900 OS, KS 900 OX, KS 1000 OA, KS 1000 OB, KS 1000 OS, KS 1000 OX, KS 1000 XB, , KS 1000 XG, KS 1000 XD, KS 1000 XM.

Организация-изготовитель: "Kingspan Sp. z.o.o"

Адрес: 27-300 Lipsko nad Wisla, ul.Przemyslowa, 20 Poland, Польша

Филиалы:

1 "Kingspan a.s." 500 03 Hradec Kralove, Vazni 465, Czech republic (Чешская республика)

2 "Kingspan Kft." 2367, Ujhartyan, Horka dulo 1, Hungary (Венгерская республика)

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, выписка из Единого государственного реестра, копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет налогоплательщика-организации, акт отбора образцов, макет этикетки, декларация о соответствии, сертификат качества, Контракт № 1 от 09.11.2011г., доверенность.

Состав продукции: металл, утеплитель – IPN (полиизоцианурат)

Область применения: строительно-отделочные материалы

Результаты исследований: Протокол испытаний № 922/922-М от 22.02.2012 г. Аккредитованный испытательный центр Орехово-Зуевского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» (аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА 023.554, № РОСС RU.0001.21ПТ43)

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)      Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Интенсивность запаха образца в естественных условиях	Не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м	Не более 15,0
Бутилацетат, мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,1
Водород цианистый, мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,01
Спирт изопропиловый, мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,20
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,5
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,01
Этиленгликоль, мг/м <sup>3</sup>	Не более 0,3

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции, страна, фирма-производитель, состав, назначение, размер, условия хранения, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Стеновые и кровельные металлические трехслойные панели "Kingspan" с утеплителем из IPN(полиизоцианурат), марок:KS 1000 AWP, KS 1000 TF, KS 1150 TF, KS 1000 TL, KS 1150 TL, KS 1000 TC, KS 1150 TC, KS 1000 RW, KS 1000 SX, KS 1000 AGRI, KS 1000 RT, KS 1000 TOP-DEK, KS 600 OA, KS 600 OB, KS 600 OS, KS 600 OX, KS 900 OA, KS 900 OB, KS 900 OS, KS 900 OX, KS 1000 OA, KS 1000 OB, KS 1000 OS, KS 1000 OX, KS 1000 XB, , KS 1000 XG, KS 1000 XD, KS 1000 XM соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделением санитарно-эпидемиологических экспертиз и сертификации

Ф.И.О.

**Слепова Н.В.**