



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации**

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 Тел./факс: (499) 149-58-12
Испытательный лабораторный центр «Роспотребнадзор» ЦОА № 65, РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
УД Президента РФ

Чанков С.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам

Регистрационный номер 90/УДП-02-12 от 28.02.2012 г.

На основании заявления от 20.02.2012

Регистрационный № 90/УДП

Заявитель: ООО "Кингспан"

Адрес: 192281, г. Санкт-Петербург, Балканская площадь, д. 5 лит. АД, Россия

Сведения о продукции: Стеновые и кровельные металлические трехслойные панели "Kingspan" с утеплителем из минеральной ваты, марок: KS 1000 FR, KS 1150 FR, KS 1200 FR, KS 1000 FH, KS 1000 FA, KS 1150 FA, KS 1200 FA, KS 1000 FF, KS 1150 FP, KS 1100 RA.

Организация-изготовитель: "Kingspan Sp. z.o.o"

Адрес: 27-300 Lipsko nad Wisla, ul.Przemyslowa, 20 Poland, Польша

Филиалы:

1 Фирма "Kingspan a.s."

Адрес: 500 03 Hradec Kralove, Vazni 465, Czech republic (Чешская республика)

2 Фирма "Kingspan Kft."

Адрес: 2367, Ujhartyan, Horka dulo 1, Hungary (Венгерская республика)

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, выписка из Единого государственного реестра, копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет налогоплательщика-организации, акт отбора образцов, макет этикетки, декларация о соответствии, сертификат качества, Контракт № 1 от 09.11.2011г., доверенность.

Состав продукции: металл, утеплитель – минеральная вата.

Область применения: строительно-отделочные материалы

Результаты исследований: Протокол испытаний № 921/921-М от 22.02.2012 г. Аккредитованный испытательный центр Орехово-Зуевского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» (аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА 023.554, № РОСС RU.0001.211ПТ43)

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы) Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Интенсивность запаха образца в естественных условиях	Не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м	Не более 15,0
Ангидрид фосфорный, мг/м ³	Не более 0,05
Диоксид серы, мг/м ³	Не более 0,05
Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов, Бк/кг	результат норматив 97 Бк/кг не более 370 Бк/кг

исследованных образцов продукции соответствует первому классу материалов согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава 2, пункт 12 «Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды»

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции, страна, фирма-производитель, состав, назначение, размер, условия хранения, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Стеновые и кровельные металлические трехслойные панели "Kingspan" с утеплителем из минеральной ваты, марок: KS 1000 FR, KS 1150 FR, KS 1200 FR, KS 1000 FH, KS 1000 FA, KS 1150 FA, KS 1200 FA, KS 1000 FF, KS 1150 FP, KS 1100 RA соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделением санитарно-эпидемиологических экспертиз и сертификации

Ф.И.О.

Слепова Н.В.